



Kontakt
Telefon
E-Mail
Bericht

Andreas Britt
041 825 41 37
andreas.britt@laburk.ch
A26-3155 V1



Kopie

Wasserversorgung Urnerboden
Frau Kerstin Herger
Unter der Sonne 40
8751 Urnerboden

12. Oktober 2026

Prüfbericht A26-3155

Angaben zum Auftrag

Betriebs-Nr. 6562
Betrieb Wasserversorgung Urnerboden, Wilderboden, 8751 Urnerboden
Fachbereich Trinkwasser
Untersuchung von 08. Oktober 2026 bis 12. Oktober 2026

Kommentar

Die Wasserprobe(n) wurde(n) in Ihrem Auftrag untersucht und gemäss den Anforderungen der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) beurteilt.

Die aufbereiteten Probe(n) erfüllte(n) die Anforderungen in den untersuchten Parametern. Nachfolgend finden Sie die Resultate der Überprüfung.

Probe 26-09957: Trinkwasser an der Fassung

Probenahmestelle Notwassereinspeisung

Externe Probennummer 1
Probenehmer Peter Herger, Wasserversorgung Urnerboden
Erhebungsdatum 08. Oktober 2026 07:00 Uhr
Eingangsdatum 08. Oktober 2026
Zustellungsart Überbracht

Parameter	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
aerobe, mesophile Keime	34 KBE/mL	<100	TBDV	konform
Escherichia coli	nn KBE/100mL	nn	TBDV	konform
Enterokokken	nn KBE/100mL	nn	TBDV	konform
Temperatur (extern)	4.8 °C			
Witterung (extern)	trocken, Vortag regnerisch			

Probe 26-09958: Trinkwasser an der Fassung**Probenahmestelle Brunnenstube**

Externe Probennummer 2

Probennehmer Peter Herger, Wasserversorgung Urnerboden

Erhebungsdatum 08. Oktober 2026 07:10 Uhr

Eingangsdatum 08. Oktober 2026

Zustellungsart Überbracht

Parameter	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
aerobe, mesophile Keime	11 KBE/mL	<100	TBDV	konform
Escherichia coli	1 KBE/100mL	nn	TBDV	nicht konform
Enterokokken	2 KBE/100mL	nn	TBDV	nicht konform
Temperatur (extern)	4.8 °C			
Witterung (extern)	trocken, Vortag regnerisch			

Probe 26-09959: Trinkwasser im Verteilnetz**Probenahmestelle Reservoir Wildenboden**

Externe Probennummer 3

Probennehmer Peter Herger, Wasserversorgung Urnerboden

Erhebungsdatum 08. Oktober 2026 07:20 Uhr

Eingangsdatum 08. Oktober 2026

Zustellungsart Überbracht

Parameter	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
aerobe, mesophile Keime	nn KBE/mL	<300	TBDV	konform
Escherichia coli	nn KBE/100mL	nn	TBDV	konform
Enterokokken	nn KBE/100mL	nn	TBDV	konform
Temperatur (extern)	5.0 °C			
Witterung (extern)	trocken, Vortag regnerisch			

Probe 26-09960: Trinkwasser im Verteilnetz

Probenahmestelle Trog Argseeli

Externe Probenummer 4

Probennehmer Peter Herger, Wasserversorgung Urnerboden

Erhebungsdatum 08. Oktober 2026 07:30 Uhr

Eingangsdatum 08. Oktober 2026

Zustellungsart Überbracht

Parameter	Ergebnis	Anforderung	Grundlage	Beurteilung
aerobe, mesophile Keime	nn KBE/mL	<300	TBDV	konform
Escherichia coli	nn KBE/100mL	nn	TBDV	konform
Enterokokken	nn KBE/100mL	nn	TBDV	konform
Temperatur (extern)	10.0 °C			
Witterung (extern)	trocken, Vortag regnerisch			

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag.

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Laboratorium der Urkantone

Andreas Britt
Fachexperte Wasser

Bericht an: Wasserversorgung Urnerboden, Wilderboden, 8751 Urnerboden, hergerpeter70@gmail.com

Kopie an: Wasserversorgung Urnerboden, Armin Bissig, Mattenstrasse 38, 6463 Bürglen UR,
armin.bissig@gmx.ch
Wasserversorgung Urnerboden, Kerstin Herger, Unter der Sonne 40, 8751 Urnerboden,
kerstin.herger@bluewin.ch

Rechnung an: Wasserversorgung Urnerboden, Mattenstrasse 38, 6463 Bürglen UR, armin.bissig@gmx.ch

Methodische Hinweise

aerobe, mesophile Keime	ISO 6222 mod.
Enterokokken	ISO 7899-2
Escherichia coli	ISO 9308-1
¹ Temperatur (extern)	Messtechnik extern
¹ Witterung (extern)	Messtechnik extern

nn - nicht nachweisbar (die Konzentration des Parameters war unterhalb der Nachweisgrenze)

¹ Messparameter nicht im akkreditierten Bereich

Bei Werten mit "<" war die Konzentration des Parameters unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze. Zusätzliche Angaben zu den verwendeten Messmethoden und deren Kenndaten stehen auf Anfrage zur Verfügung. Die Ergebnisse des vorliegenden Berichtes beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte(n) Probe(n). Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Laboratoriums der Urkantone nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Hinweis: Der Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Beurteilungsgrundlagen

TBDV	VO des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen
------	---